

Grudziądz dnia 23 lutego 2018 roku

Znak sprawy: ZP1/2018/PN

Do wszystkich Wykonawców
(www.bip.geotermiagrudziadz.pl)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remodeling strefy basenowo-saunowej w obiekcie basenów solankowych „Geotermia Grudziądz” (numer ogłoszenie o zamówieniu: 513201-N-2018, data zamieszczenia w BZP: 02.02.2018).

Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający – Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. – informuje, że w postępowaniu oznaczonym ZP1/2018/PN wpłynęło pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie informacji, że solanka w basenie, przy którym będą zamontowane grzybek, fontanna i wylewka stojąca ma stężenie 1%.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że solanka w basenie, przy którym będą zamontowane grzybek, fontanna i wylewka stojąca ma stężenie 1%.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Drzymalski

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Rozdzielnik:

1. Strojna internetowa Zamawiającego
2. A.A.

Opracowanie:

Krzysztof Sworowski, tel. 502343636

